НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОРГАН ПО АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный центр аккредитации»
(Государственное предприятие «БГЦА»)

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
CERTIFICATE OF ACCREDITATION

Регистрационный номер: BY/112 1.0282 от 24.11.1997 г.

подтверждает, что

лаборатория электротехнических измерений и испытаний
Экспертного коммунального унитарного предприятия
"ДИЭКОС"
ул. Короткевича, д. 5, 220039, г. Минск

соответствует требованиям
Национальной системы аккредитации Республики Беларусь и
аккредитован(а) на соответствие
СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 (ISO/IEC 17025:2005)
в области аккредитации, прилагаемой к настоящему
аттестату аккредитации и являющейся его неотъемлемой частью.

Срок действия
аттестата аккредитации: с 15 мая 2015 г. до 15 мая 2020 г.

г. Минск *24 сентября 2018 г.*

Руководитель органа
по аккредитации Республики Беларусь -
директор государственного
предприятия "БГЦА" Т.А. Николаева

МП

Действие аттестата может быть приостановлено или отменено. Сведения о действительном (актуальном) статусе аттестата аккредитации и действительной (актуальной) области аккредитации содержатся в реестре Национальной системы аккредитации Республики Беларусь (www.bsca.by).

Приложение №1к аттестату аккредитации
№ BY/112 1.0282
от 24 ноября 1997 года
На бланке 0004703
На 2 листах
Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 мая 2015 года

лаборатории электротехнических измерений и испытаний
Экспертного коммунального унитарного предприятия "ДИЭКОС"

№ п/п	Наименование объекта испытаний	Код	Характеристика объекта испытаний	Обозначение НПА,в том числе ТНПА, устанавливающих	
				требования к продукции	методы испытаний,
1	2	3	4	5	6
1.1	Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в т.ч. электропроводки грузоподьемных кранов и лифтов, ручной лектромеханический инструмент и переносные светильники со вспомогательнымоборудованием.	А14. Б22	Сопротивление изоляции	ТКП-181-2009 Б.27.1 п.6.7.1.10, п.6.7.2.16 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1	МВИ.МН 3356-2010 МВИ.МН 584-2010
2.1	Электродвигатели переменного тока на напряжение до 1000 В	А14. Б22	Сопротивление изоляции	ТКП-181-2009 Б.7.2 ТКП 339-2011 4.4.5.2	МВИ.МН 3356-2010 МВИ.МН 584-2010
3.1	Заземляющие устройства	А14. Б22	Сопротивление заземляющего устройства Удельное сопротивление грунта	ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.19.7, 4.4.28.6 ТКП 336-2011	МВИ.МН 587-2010

1	2	3	4	5	6
3.2	Заземляющие устройства	А14. Б22	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения	ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2	МВИ.МН 585-2010
3.3		А14. Б22	Испытание цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали: -измерение сопротивления цепи фаза-нуль; -определение времени отключения аппарата защиты (по время-токовой характеристике); -измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитоми точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов	ГОСТ 30331.3-95 ТКП 181-2009 Б.29.8, ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, 4.4.28.5	МВИ.МН 2548-2010 МВИ.МН 586-2010

Руководитель Национального органа
по аккредитации Республики Беларусь -
директор Государственного
предприятия «БГЦА» Т.А.Николаева